



Муниципальное предприятие «ВОДОКАНАЛ»
МП «ВОДОКАНАЛ»

Юридический адрес: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29,
тел. 8-(495)-552-88-55, E-mail: lytvodokanal@rambler.ru

Химико-бактериологический центр контроля воды (ХБЦКВ)
Химическая лаборатория (ХЛ)

Адрес места осуществления деятельности: 140083, РОССИЯ, Московская обл., г. Лыткарино,
ул. Парковая, здание лаборатории (лит. К), тел. 8-(495)-552-70-60, E-mail: himlabgalina@rambler.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22ПВ59

УТВЕРЖДАЮ

Начальник химической лаборатории

 Г.Н. Швец

10.08.2021



М П

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 260.746.08П21 от 10.08.2021

Заказчик: МП «ВОДОКАНАЛ» 140083, Московская обл., г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29

Наименование объекта измерений: вода питьевая централизованного водоснабжения

НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014

Тип пробы: точечная

Место отбора пробы: г. Лыткарино, ул. Парковая, д.9, гидрант после промывки

Отбор произведен: по плану промывки водопроводных сетей г.Лыткарино, метод отбора ручной

Условия окружающей среды во время отбора: температура воздуха 25,0°C, давление атм. 754 мм рт.ст.

Условия доставки проб: пробы доставлены автотранспортом МП «Водоканал»

в термосумке с аккумуляторами холода

Дата и время отбора пробы: 09.08.2021 в 12³⁰

Выполнение измерений: 09.08.2021 с 13¹⁵ до 16⁰⁰

Шифр пробы: ХП 08-21-746

Средства измерения:

Весы электронные лабораторные ShinkoAJH-420 CE, зав. № 066510010, свидетельство о поверке С-ВТ/02-02-2021/34455247 от 09.02.2021, действительно до 08.02.2022;

Спектрофотометр UNICO, зав. № K1212120058, свидетельство о поверке С-ВТ/28-01-2021/33394577 от 28.01.2021, действительно до 27.01.2022

№ п/п	Определяемый показатель, единицы измерения	Норматив, не более (СанПиН 1.2.3685-21)	Результаты измерений	НД на методы измерений
1	2	3	4	5
1.	Запах, баллы	2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Цветность, градусы	20	11	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (Изд. 2004)
3.	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	1,5 (по каолину)	0,73	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Изд. 2019)
4.	Железо общее, мг/дм ³	0,3	0,29	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (Изд. 2011)

Примечание: погрешность измерений соответствует МИ и указывается при необходимости.

Результаты протокола относятся только к образцам, прошедшим измерения.

Частичное копирование протокола Химико-бактериологического центра контроля воды запрещено.

Конец протокола измерений.