

АКТ

о проведении промывки трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения МП «Водоканал»

г. Лыткарино

«26» октября 2021 г.

Комиссия в составе:

Представитель участка водопроводных сетей нач-к участка водопроводных сетей Агафонов В.А.  
(должность, фамилия, имя, отчество)


Представитель химлаборатории нач-к химической лаборатории Швец Т.Н.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Составили настоящий акт о том, что трубопровод подвергнут промывке

ул. Коммунистическая д. 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62  
(наименование объекта, длина, диаметр, объем) с = 400 м

Результаты химического анализа прилагаются.

Представитель участка водопроводных сетей   
(подпись)

Представитель химлаборатории   
(подпись)

Заключение: Трубопровод считать промытым и разрешить пуск его в эксплуатацию.

Главный инженер МП «Водоканал»

М.Г. Бабенко

«26» октября 2021 г.