

АКТ

о проведении промывки трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения МП «Водоканал»

г. Лыткарино

«29» марта 2022 г.

Комиссия в составе:

Представитель участка водопроводных сетей нач-к участка  
водопроводных сетей Агафонов Б. А.  
(должность, фамилия, имя, отчество)


Представитель химлаборатории нач-к химической  
лаборатории Швец Т. Н.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Составили настоящий акт о том, что трубопровод подвергнут промывке

ул. Гарькова д. 9, 12, 18, 24, 26, 28  
Ди = 200 ÷ 250 мм, L = 500 м  
(наименование объекта, длина, диаметр, объем)

Результаты химического анализа прилагаются.

Представитель участка водопроводных сетей   
(подпись)

Представитель химлаборатории   
(подпись)

Заключение: Трубопровод считать промытым и разрешить пуск его в эксплуатацию.

Главный инженер МП «Водоканал»

М.Г. Бабенко

«29» марта 2022 г.